



251, route de Saint Clar
31600 LHERM

Tél. 05 61 56 00 00

www.siect.fr

À l'attention de Monsieur le Maire
135 Le Village,
31430 GRATENS

À LHERM, le 20 mars 2025

Objet : PLU GRATENS

Monsieur le Maire,

Pour faire suite à votre courrier électronique en date du 28 janvier 2025 pour le projet de PLU arrêté sur la commune de GRATENS, vous trouverez ci-dessous nos observations en matière d'adduction d'eau potable.

Lieu-dit Le Tourné :

Il n'y a plus de branchements possibles.

Quartier Revel :

7 branchements sont possibles dans ce quartier.

Lieu-dit Labartete :

La canalisation ø50 PVC ne peut plus recevoir de nouveaux branchements.

Sous le canal – Zone 1AU n°1 :

Il est préconisé d'alimenter les parcelles concernées par la canalisation ø160 PVC. Il est nécessaire d'étudier un accès pour les réseaux, avec une voirie ou bien une liaison piétonne afin d'entretenir la canalisation.

Sortie du Village – Direction le Lieu-dit Grave :

La canalisation ø63 PVC peut accueillir 4-5 branchements supplémentaires et le ø75 PVC, 6-7 branchements supplémentaires.

Chemin des Moussats – Zone 1AU n°3 :

Suivant la densification, une extension est à réaliser (-100m).

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, et vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de nos sincères salutations.

Le Responsable Technique
Christophe MATEU

